

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Тамбовской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т.8-4752-72-26-19 ф.8-4752-72-26-19 E-mail:  
gpn\_tmb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Кирсанову, Кирсановскому, Уметскому  
и Гавриловскому районам Тамбовской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской  
области**

(наименование органа государственного надзора)

393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Первомайская, 10, тел. 8-47537-36-2-83, E-mail:  
gpn\_tmb\_37@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

***МБУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»***

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Шитов А.Г.*

*Территориальный отдел надзорной де- № 3  
ятельности по г. Кирсанову, Кирсанов-  
скому, Уметскому и Гавриловскому  
районам Тамбовской области УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тамбовской области*

(наименование органа ГПН)

от « 12 » февраля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 29 » февраля 2016 г. по ч 0 мин. « 29 » февраля 2016 г.

проведена проверка

*Шитов Алексей Геннадьевич, Начальник ТОНД по г. Кирсанову, Кирсановскому, Уметскому и  
Гавриловскому районам - Главный государственный инспектор г. Кирсанова, Кирсановского,  
Уметского и Гавриловского районов по пожарному надзору*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

***МОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ,  
г.Кирсанов, ул. 50 лет победы 31***

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Заведующим по хозяйственной части МБУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ-  
СТВА» Свинцовым А.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в

проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.07.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Тамбовской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т.8-4752-72-26-19 ф.8-4752-72-26-19 E-mail:  
gpn\_tmb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Кирсанову, Кирсановскому, Уметскому и Гавриловскому районам Тамбовской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области**

(наименование органа государственного надзора)

393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Первомайская, 10, тел. 8-47537-36-2-83, E-mail:  
gpn\_tmb\_37@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

***МБУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»***

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Шитов А.Г.

Территориальный отдел надзорной де- № 3  
ятельности по г. Кирсанову, Кирсанов-  
скому, Уметскому и Гавриловскому  
районам Тамбовской области УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа ГПН)

от « 12 » февраля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 29 » февраля 2016 г. по ч 0 мин. « 29 » февраля 2016 г.

проведена проверка

Шитов Алексей Геннадьевич, Начальник ТОНД по г. Кирсанову, Кирсановскому, Уметскому и  
Гавриловскому районам - Главный государственный инспектор г. Кирсанова, Кирсановского,  
Уметского и Гавриловского районов по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

***МОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»***,  
г.Кирсанов, ул. 50 лет победы 31

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим по хозяйственной части МБУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ-  
СТВА» Свинцовым А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в